

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Techem Energy Services GmbH Hauptstr. 89 65760 Eschborn
Produkt	Heizkostenverteiler - Geräte mit elektrischer Energieversorgung
Typ, Modell	FHKV radio 4 / EHKV vario 4
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 834:2013-12 Zertifizierungsprogramm Heizkostenverteiler (2014-08)
Konformitätszeichen	
Registernummer	295/15 E
Gültig bis	2021-01-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2016-02-04 
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Zertifizierer



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	295/15 E von 2016-02-04
Technische Angaben	Modelle: Kompakt Fühler und Fernfühlerversion Messwertausgabe: dezentral Basiszustand: 50 °C Obere Temperatur-Einsatzgrenze $t(\max)$: 90 °C Kompakt, 130 °C Fernfühler Untere Temperatur-Einsatzgrenze $t(\min)$: 35 °C
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Universität Stuttgart Institut für GebäudeEnergetik Pfaffenwaldring 35 70569 Stuttgart
Prüfbericht(e)	SD15 H001 TE von 2015-06-26 SD15 H001 TE K.1 von 2016-01-15

