


Anforderungen an den Impulsgeber

- Impulsdauer min. 30 ms / Impulsfrequenz 0-16 Hz
- Puls kabel bis max. Durchmesser 2 mm und max. 10 m Länge

Montagehinweise

- Die beiden Klemmen IMPULS INPUT dürfen keinesfalls mit Spannung versorgt werden
- Frostgeschützt, spritzwassergeschützt und trocken
- Jederzeit leicht zugänglich (von vorne frei, nach unten min. 3 cm Freiraum)
- Abstand zu Störquellen (Stromkabel, Pumpensteuerungen) min. 15 cm
- Nicht in Elektroverteilkästen montieren

Die Originalmontageanleitung ist zu beachten. Einbau durch den Elektriker.

	Urdorf	043 455 65 00	Anlage:	V 1.0
	Münchenstein	061 337 20 00		26.10.2022
	Niederwangen	031 980 49 49	IFS radio 4 – Omnipower Impulsmodul	
	Le Mont-sur-Lausanne	021 925 70 50		