



- A800 M-Bus Zentrale ohne Display
- W800 M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm)
M+ (türkis), M- (violett)
- X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe
- ** Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden

Achtung: Das Einschalten der Betriebsspannung 230 Volt darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

	Urdorf 043 455 65 00 Münchenstein 061 337 20 00 Niederwangen 031 980 49 49 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50	M-Bus Zentrale Relay 60 Display/Datenlogger	153060
	Anlage:		V 1.1 29.01.2013