

Deklaracja zgodności nr 06/2016

1. Producent wyrobu: *Diehl Metering GmbH Industriestrasse 13,
91- 522 Ansbach, Niemcy*

na zlecenie
*Techem Energy Services GmbH,
Hauptstrasse 89, D-65760 Eschborn, Niemcy*

2. Nazwa wyrobu:

wodomierz AP vario 3 R100H/ R50V

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

*Wodomierz vario 3 przeznaczony jest do montażu w instalacjach zimniej i
cieplej wody do picia*

4. Charakterystyka wodomierza:

- jednostrumieniowy, skrzydełkowy*
- ocena zgodności wg MID*
- ciągły strumień objętości $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$*
- klasa dokładności R100 H / R50 V*
- długość zabudowy 110mm*
- temperatura pracy: do 30 oraz do 90^oC*

5. Dokumenty odniesienia:

*Ocena zgodności wg Europejskiej Dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.Urz. UE nr L135 z 30
kwietnia 2004 r.) – dyrektywa MID*

Nr uwierzytelniającej kontroli: DE-14-MI001-PTB006

6. Podstawy prawne:

*art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.)*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wodomierze AP vario S są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5 i 6. W tym posiadają zgodnie z dokumentem dopuszczenia oznaczenie CE potwierdzające zgodność z wymogami odpowiedniej Dyrektywy Unii Europejskiej.

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

Edward Szulc

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Poznań, 12.05.2016

(miejsce i data wystawienia)